


f. BK

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ZŁOTOWIE**

www.gov.pl/web/psse-zlotow
sekretariat@psse-zlotow.pl
PSSEZlotow/skrytkaESP
nadzor.zapobiegawczy@psse-zlotow.pl

ul. Michała Hubego 1/1
77-400 Złotów
NIP 7671315579
REGON 570293242
BDO: 00043757

ON.NS-9011.2.38.2021



Złotów, 12.08.2021

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka
ul. Szkolna 17
77-430 Krajenka

OPINIA SANITARNA

Na podst. art. 64 ust.1 pkt 2 w związku z art 78. ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2021r. poz. 247), par.3 ust.1 pkt 54 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2019. poz.1839)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie

po zapoznaniu się z wnioskiem Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka znak GOS.6220.9. 2021 oraz załączonymi dokumentami dot. zapytania o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce nr 142/2 obręb Augustowo gmina Krajenka

wyraża opinię,

że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest konieczne.

Uzasadnienie:

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wystąpił z wnioskiem znak GOS.6220.9.2021 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww przedsięwzięcia, w ramach którego inwestor – PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa planuje budowę instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 142/2 obręb Augustowo. Powierzchnia działki wynosi 8,90 ha, powierzchnia przeznaczona do realizacji farmy fotowoltaicznej wynosi 8,37 ha.

Na inwestycję składają się: stalowe konstrukcje montowane w gruncie, montaż 42500 szt paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 17 MWp., montaż 340 szt inwertorów o łącznej mocy do 17 MWp, montaż do 17 szt stacji transformatorowych i pośrednich rozdzielnic napięcia, montaż układów pomiarowo-zabezpieczających, wykonanie linii kablowych, instalacji odgromowych ogrodzenia, monitoringu.

Zabudowa mieszkaniowa występuje w odległości ponad 562 m w kierunku zachodnim.

Uciążliwości mogące wystąpić w wyniku eksploatacji inwestycji:

- **emisja hałasu** – źródłem hałasu będą transformatory, inwertery . Projektuje się zastosowanie prefabrykowanych kontenerowych stacji transformatorowych. W KIP przewiduje się, że podczas pracy sprawnych urządzeń generowany hałas nie przekroczy dopuszczalnych wielkości dla terenów chronionych akustycznie.
- **emisja substancji wprowadzanych do powietrza** – nie przewiduje się.
- **zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego** – nie przewiduje się, wody opadowe z terenów objętych inwestycją będą swobodnie infiltrowały do gleby. Panele fotowoltaiczne będą myte czystą wodą.
- **nie przewiduje się przekroczenia** dopuszczalnej wielkości natężenia pola elektromagnetycznego dla obszarów przeznaczonych na pobyt ludzi.
- **postępowanie z powstającymi w trakcie konserwacji odpadami** – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zaleca się zapisy:

- w przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy wyposażyć je w misę olejową, która pochłonie 105% oleju (na wypadek jego wycieku)– nie wystąpi wtedy zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego,
- panele fotowoltaiczne pokryć powłoką antyrefleksyjną w celu uniknięcia efektu oślepienia (oślepienia),
- urządzenia wytwarzające hałas zlokalizować w najdalszej odległości od zabudowy objętej ochroną akustyczną,
- panele fotowoltaiczne myć czystą wodą bez użycia detergentów.

Uciążliwości występujące w trakcie realizacji inwestycji - będą miały charakter przejściowy i krótkotrwały, przy zastosowaniu sprawnego sprzętu, odpowiedniej organizacji robót prowadzonych w porze dziennej, zastosowania materiałów mających stosowne certyfikaty – nie powinny mieć wpływu na pogorszenie stanu środowiska – a tym samym zdrowie i życie ludzi.

Zgodnie z par. 3 ust.1 pkt 54 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2019r. poz. 1839) przedsięwzięcie(1)cie to należy do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w ZŁOTOWIE
mar Halina Godlewska

Otrzymują:

1. adresat
2. ON.NS a/a B.J.