




Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Złotowie

ON.NS.9011. 2.19.2023.



Złotów, 15.03.2023

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka
ul. Szkolna 17
77-430 Krajenka

OPINIA SANITARNA

Na podst. art. 64 ust.1 pkt 2 w związku z art 78. ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz. 1029), par.3 ust.1 pkt 54 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019. poz.1839ze zmianami)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie

po zapoznaniu się z wnioskiem Burmistrzem Gminy i Miasta Krajenka znak GOS.6220.1.2023 oraz załączonymi dokumentami dot. zapytania o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce nr 155 obręb Augustowo gmina Krajenka

wyraża opinię,

że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest konieczne.

Uzasadnienie:

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wystąpił z wnioskiem znak GOS.6220.1.2023 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww przedsięwzięcia, w ramach którego inwestor – PCWO ENERGY PROJEKT SP. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa planuje na działce nr 155 obręb Augustowo budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MWp Powierzchnia terenu, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wynosi ok. 9.95 ha. W ramach inwestycji planuje się montaż do 50000 szt paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych zakotwionych w gruncie, montaż do 400 szt inwerterów (falowników), montaż 20 szt kontenerowych stacji transformatorowych, wykonanie linii elektroenergetycznych, infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej monitoring.

Dopuszcza się posadowienie magazynów energii.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie
ul. M. Hubego 1/1 | 77-400 Złotów
Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
tel. 67 3491691 | 67 3491692
nadzor.zapobiegawczy.psse.zlotow@sanepid.gov.pl
| sekretariat.psse.zlotow@sanepid.gov.pl
NIP 767-13-15-579 | REGON 570293242
BDO 000437574
www.gov.pl/web/psse-zlotow
PSSEZlotow/skrytka:SP

Działka nr 155 obręb 0080 Augustowo nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Uciążliwości mogące wystąpić w wyniku eksploatacji inwestycji:

- **emisja hałasu** – najbliższe tereny chronione akustycznie występują w odległości 258m, 298m, 310m od terenu realizacji przedsięwzięcia.(jest to zabudowa zagrodowa). Nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych wielkości poziomu hałasu dla terenów chronionych akustycznie,
- **emisja substancji wprowadzanych do powietrza** – na etapie eksploatacji farm fotowoltaicznych nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń,
- **zanieczyszczenie środowisko gruntowo – wodnego** – nie wystąpi, wody opadowe i roztopowe spływać będą na tereny biologicznie czynne,
- **postępowanie z odpadami** – na etapie eksploatacji postępowanie z powstającymi odpadami innymi niż niebezpieczne i niebezpieczne powstającymi w wyniku konserwacji i wymiany urządzeń jak i z odpadami powstającymi w trakcie realizacji przedsięwzięcia – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- **promieniowanie elektromagnetyczne** – oddziaływanie będzie znikome, nie przewiduje się występowania w środowisku ponadnormatywnych źródeł pola elektromagnetycznego – nie zostaną przekroczone dopuszczalne wielkości.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zaleca się umieszczenie zapisów

- prace budowlane prowadzić w porze dziennej.,
- w przypadku zastosowanie transformatorów olejowych należy wyposażyć je w misę olejową, która może pochłoniąć 105 % oleju (na wypadek jego wycieku) – nie wystąpi wtedy zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego,
- panele fotowoltaiczne myć czystą wodą (bez użycia detergentów) lub myć środkami biodegradowalnymi),
- panele fotowoltaiczne pokryć powłoką antyrefleksyjną w celu uniknięcia efektu „ośnienia” i imitacji lustra wody,
- urządzenia wytwarzające hałas zlokalizować w najdalszej odległości od zabudowy mieszkalnej,
- przedsięwzięcie zaprojektować tak, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne wielkości poziomów pól elektromagnetycznych.

Uciążliwości występujące w trakcie realizacji jak i likwidacji inwestycji - będą miały charakter przejściowy i krótkotrwały, przy zastosowaniu sprawnego sprzętu, odpowiedniej organizacji robót prowadzonych w porze dziennej, zastosowania materiałów mających stosowne certyfikaty – nie powinny mieć wpływu na pogorszenie stanu środowiska – a tym samym zdrowia i życia ludzi.

Zgodnie z par. 3 ust.1 pkt 54 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zmianami) przedsięwzięcie to należy do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Otrzymują:

1. adresat
2. ON.NS a/a B.J

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w ZŁOTOWIE
mgr Halina Godlewska