

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w ZŁOTOWIE

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych /67/ 349-16-91, 349-16-92
PPIS w Złotowie /67/ 349-16-94
- fax /67/ 349-16-91
e-mail psse.zlotow@pis.gov.pl
- e –PUAP /PSSEZlotow/SkrytkaESP
Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny nadzor.zapobiegawczy@psse-zlotow.pl

Urząd Gminy i Miasta
Krajenka
WPLYNEŁO
Dnia 13 MAJ 2021
Nr 1968
Ilość zał.
Podpis

ul. Hubego 1/1
77-400 Złotów
www.psse-zlotow.pl
<http://bip.psse-zlotow.pl>

ON.NS-9011.2.24.2021

Złotów, 10.04.2021

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka
ul. Szkolna 17
77-430 Krajenka

OPINIA SANITARNA

Na podst. art. 64 ust.1 pkt 2 w związku z art 78. ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2021r. poz. 247), par.3 ust.1 pkt 35 lit. a i b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2019. poz.1839)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie

po zapoznaniu się z wnioskiem Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka znak GOS.6220.4.2021 oraz załączonymi dokumentami dot. zapytania o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 762/16, 762/17, 762/18 obręb Krajenka

wyraża opinię,

że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest konieczne.

Uzasadnienie:

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wystąpił z wnioskiem znak GOS.6220.4.2021 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww przedsięwzięcia, w ramach którego inwestor – WTL40 Sp. z o.o. ul. Włodarzewska 4/9, 02-384 Warszawa planuje na działkach nr 762/16, 762/17, 762/18 obręb Krajenka budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną. Pod inwestycje zostanie wykorzystany o powierzchni ok. 3,14 ha. Dopuszcza się realizację inwestycji etapami. Dwa budynki mieszkalne występują w odległości 3,5 8m, 35,42 m od terenu planowanej inwestycji. W ramach inwestycji wykonany zostanie: montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych zamocowanych w gruncie (do 15000 szt), montaż falowników (inwerterów) – do 150 szt, montaż do 3 szt stacji transformatorowych (i opcjonalnie magazynów energii), ułożenie podziemnych linii energetycznych, montaż infrastruktury teleinformatycznej, ogrodzenie terenu.

Strona 1z2

Uciążliwości występujące w wyniku eksploatacji inwestycji:

- **emisja hałasu** – związana będzie z pracą stacji transformatorowej, falowników i epizodycznie z ruchem pojazdów. Stacja transformatorowa wykonana będzie z prefabrykowanych elementów tłumiących wielkość hałasu.
- **emisja substancji wprowadzanych do powietrza** – nie wystąpi.
- **nie przewiduje się zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego** - Nie przewiduje się zanieczyszczenia wód i gruntu.
- nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych wielkości natężenia pól elektrycznego i magnetycznego.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zaleca się zapisy:

- w przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy wyposażyć je w misy olejowe pochłaniające min. 100% oleju transformatorowego – na wypadek jego wycieku,
- panele fotowoltaiczne pokryć powłoką antyrefleksyjną w celu uniknięcia efektu oślepienia,
- urządzenia wytwarzające hałas zlokalizować w najdalej oddalonej od zabudowy objętej ochroną akustyczną części terenu, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie.
- panele fotowoltaiczne myć wodą bez użycia detergentów.

Teren realizacji przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXXVI/214/09 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 listopada 2009r) teren oznaczony jest jako użytki rolne.

Uciążliwości występujące w trakcie realizacji inwestycji - będą miały charakter przejściowy i krótkotrwały, przy zastosowaniu sprawnego sprzętu, odpowiedniej organizacji robót prowadzonych w porze dziennej, zastosowania materiałów mających stosowne certyfikaty – nie powinny mieć wpływu na pogorszenie stanu środowiska – a tym samym zdrowie i życie ludzi.

Zgodnie z par. 3 ust.1 pkt 54 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2019r. poz. 1839) przedsięwzięcie to należy do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Otrzymują:

1. adresat
2. ON.NS a/a B.J.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w ZIŁCOWIE
mgr Malina Godlewska